

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Свердловской области  
«Красноуфимский многопрофильный техникум»  
(ГБПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум»)

  
С учетом мнения  
Председателя профсоюза  
ГБПОУ СО «Красноуфимский  
многопрофильный техникум»  
И.И. Дрягина  
«31» августа 2017 г.

  
УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ГБПОУ СО  
«Красноуфимский  
Многопрофильный техникум»  
В.И. Сычев  
«31» августа 2017 г.

## ИНСТРУКЦИЯ

### О мерах пожарной безопасности для обучающихся проживающих в общежитии ГБПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум»

ИОТ – №06-1 – 2017

Введена в действие: 01 сентября 20 17 г.  
Срок действия: 01 сентября 20 22 г.  
Пересмотрена: \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
Продлена: \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**о мерах пожарной безопасности в общежитии**  
**ГБПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум»,**  
**г. Красноуфимск, ул. Ремесленная, 4**  
**№ 06-1 – 2017**

**1. Общие положения**

- 1.1. Настоящая инструкция вводится в целях обеспечения соблюдения правил пожарной безопасности лицами, проживающими в общежитии (временно или постоянно), обслуживающим персоналом общежития, а также работниками, привлекаемыми к ремонтно-строительным или другим работам, или участниками общественных мероприятий, проводимых в общежитии.
- 1.2. Настоящая инструкция является обязательной для исполнения всеми гражданами (независимо от вида деятельности и ведомственной принадлежности). Лица, виновные в нарушении данной инструкции, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

**2. Организационные мероприятия**

- 2.1. Вселение в общежитие производится после проведения инструктажа. Инструктаж проводит комендант. Отметка о прохождении инструктажа производится в специальном журнале. Повторные инструктажи проводятся не менее одного раза в год.

**3. Содержание территории**

- 3.1. Территория общежития в пределах противопожарных разрывов между зданиями, а также участки, прилегающие к жилым домам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы. По мере необходимости возможно привлечение жильцов к уборке территории.
- 3.2. Дороги и проходы к общежитию, подступы к стационарным пожарным лестницам к пожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.
- 3.3. Наружные пожарные лестницы должны содержаться в исправном состоянии и не менее двух раз в год испытываться на прочность.
- 3.4. Разведение костров, сжигание отходов не разрешается в пределах, установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий. Сжигание отходов, сухой травы и листьев разрешается в специально отведенных для этих целей местах и должно производиться под контролем обслуживающего персонала.
- 3.5. Запрещается ставить автотранспортные средства перед входом в общежитие.

**4. Содержание сетей противопожарного водоснабжения**

- 4.1. Сети противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения.
- 4.2. Проверка работоспособности сети должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).
- 4.3. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.
- 4.4. Необходимо не реже одного раза в шесть месяцев производить перемотку льняных рукавов на новую складку.

## 5. Содержание помещений общежития

- 5.1. Служебные помещения общежития по окончании работ закрываются и контролируются дежурным персоналом.
- 5.2. Все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены, за исключением дежурного и аварийного освещения.
- 5.3. Клапаны мусоропроводов должны иметь плотные притворы, которые должны своевременно очищаться от мусора, отходов. Не допускать загромождения проходов лестниц, запасных выходов, подступов к пожарному инвентарю.
- 5.4. В здании общежития **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:
  - 5.4.1. Курить в комнатах и коридорах.
  - 5.4.2. Хранить легковоспламеняющиеся материалы.
  - 5.4.3. В комнатах пользоваться электронагревательными приборами (в том числе кипятилниками, электрочайниками, электроутюгами, электроплитками), не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара.
  - 5.4.4. Оставлять без присмотра включенные в сеть телевизоры, радио приемники и т.д.
  - 5.4.5. Применять нестандартные (самодельные) электроприборы.
  - 5.4.6. Сушить белье на батареях отопления.
- 5.5. При организации и проведении праздников:
  - 5.5.1. Применять свечи и хлопушки зажигательные, фейерверки, которые могут привести к пожару.
  - 5.5.2. Украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами.
  - 5.5.3. Одевать детей в костюмы из легковоспламеняющихся материалов.
  - 5.5.4. Курить в неустановленных местах.
  - 5.5.5. Полностью гасить свет в помещении во время концертов, представлений.
  - 5.5.6. Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
  - 5.5.7. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство ответственных лиц.
- 5.6. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:
  - 5.6.1. Загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другим предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов.
  - 5.6.2. Устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
  - 5.6.3. Устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.
  - 5.6.4. Применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости); Фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их.

